

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ГУ МЧС России по Свердловской области**  
юридический адрес г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8-А

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СО**  
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343) 346-10-56; oitr-undso@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»**  
г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

**Предписание N 513/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  
средней общеобразовательной школе № 156 с углубленным изучением  
отдельных предметов**

**Законному представителю юридического лица**

**Директору МАОУ СОШ № 164 Чуриковой Елене Борисовне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 513 от «06» июля 2020г. старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Воробьевой Е. В. инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Микаиляном Э. И. **28.07.2020г. проведена плановая выездная проверка** в отношении МАОУ СОШ № 164, расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Новгородцевой, 17а  
совместно с: директором МАОУ СОШ № 164 Чуриковой Е. Б.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает ся только выполнение )
1	2	3	4	5
1.	Допускается эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации со сроком годности более 10 лет (имеющаяся система не соответствует требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности, проектным решениям, установленные пожарные извещатели и приемно-контрольные приборы не обеспечивают надежную защиту социально-значимого объекта и людей, находящихся в здании,	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, НПБ 75-98 п. 9.2.5, РД 009-02-96 п.1.10, п.1.12, НПБ 88-2001 п.12.9, п.12.10, п.12.12 прил. 12; НПБ 110-03 п.4; СНиП 21-01-97* п.7.1	01.06.2021г.	



<p>оборудование голосового оповещения не обеспечивает необходимый уровень звукового давления в любой точке здания и помещениях) ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, НПБ 75-98 п. 9.2.5, РД 009-02-96 п.1.10, п.1.12, НПБ 88-2001 п.12.9, п.12.10, п.12.12 прил. 12; НПБ 110-03 п.4; СНиП 21-01-97* п.7.1</p>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Инспектор отделения НД и ПР  
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)  
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Микайлян Э.И.  
 (должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)

Старший инспектор отделения НД и ПР  
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)  
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Воробьева Е. В.  
 (должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



" 28 " 07 2020г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 28 " 07 2020г.

(должность, фамилия, инициалы)  
 Е.В. Воробьева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815871

Владелец Чурикова Елена Борисовна

Действителен с 30.08.2023 по 29.08.2024